

Вход № 141
от 02.03.18



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Багаевского района**

ул. Подройкина, 1,
ст. Багаевская, Багаевский район,
Ростовская область, 346610

Директору ГКОУ РО
«Елкинский центр помощи детям»

Галатовой М.И.

ул. Тимирязева, 1,
х. Елкин, 34621

~~14~~ 02.2018 № ~~7-20-2018~~ 1173

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Багаевского района совместно с инспектором отделения надзорной деятельности по Багаевскому району ГУ МРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РО и специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском Багаевском, Веселовском районах проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

В соответствии с положениями ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением). Эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

Требования в части соблюдения обязательных требований в сфере обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации зданий регламентированы главой 18 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Во исполнение Федерального закона № 123-ФЗ издано постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", которым утверждены "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"

В ходе проведенной проверки установлено, что в отделении ГКОУ РО «Елкинский центр помощи детям» расположенном по адресу х. Елкин, ул. Тимирязева 1, в помещениях допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (ППР №390 п. 42В); руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечил проведение очистки дымоходов и печей от сажи (ППР №390 п.82); имеющийся план эвакуации людей при пожаре помещений выполнен в несоответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы. Фотолюминесцентные эвакуационные элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» (ППР № 390 п.7).

Кроме того, установлено, что в душевой комнате 1-го этажа на перегородках между кабинками, на потолке местами отслоилась краска; на пищеблоке разделочный стол с маркировкой «варенные овощи» используется не по назначению (хранятся сырые яйца, сырые овощи) (п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08); в «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» не на все продукты проставляется отметка о фактической реализации (приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08); не представлены «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» (п.9.5, приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08); обнаружены пищевые продукты с истекшим сроком годности, сосиски «Детские» в вакуумной упаковке 0,5кг дата изготовления 05.02.2018г. срок годности до 18.02.2018г. (п.6.13 СанПиН 2.4.3259-15).

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, основной задачей деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются, в том числе, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В соответствии со ст. 13 Закона, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», в соответствии со своими задачами центр обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.


Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны должностных, ответственных за работу на данном направлении деятельности и создают угрозу жизни и здоровью лиц, осуществляющих трудовую деятельность в указанном помещении, а также угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, проживающих в данных учреждениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, и недопущению их впредь.
2. По фактам нарушений провести проверку и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в данных нарушениях.
3. Представление рассмотреть с участием сотрудника прокуратуры Багаевского района, заранее предоставив на изучение документальное подтверждение устранения выявленных нарушений.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Багаевского района в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением копии документа, подтверждающего привлечение к ответственности виновных лиц.

Прокурор района
советник юстиции



В.В. Павловский