

**Перечень контрольных мероприятий
ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям
За 2023 год.**

№ п/п	Наименование органа	Тема контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам
1	Прокуратура Багаевского района	Устранение нарушений требований федерального законодательства	21.01.2023г.	<p>В учреждении имеется паспорт доступности объекта, разработанный 25.07.2013 года, в котором в качестве вида оказываемых услуг указаны образовательные услуги несовершеннолетним, что не соответствует действительности. При этом, деятельность по социальному обслуживанию несовершеннолетних, не отражена. При разработке паспорта доступности не рассмотрена возможность социального обслуживания в учреждении детей-инвалидов.</p>	<p>Паспорт доступности объекта ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям разработан, утвержден 25.05.2023 года.</p>
				<p>В нарушение п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», световой оповещатель «выход», расположенный в помещении пищеблока, неисправен. В помещении охраны допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией, что противоречит п.35 «в» Правил противопожарного режима.</p>	<p>Акт о замене светильника от 20.02.2023</p>
				<p>В нарушении п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	<p>Огнетушители установлены в специальных подставках из негорючих материалов</p>

				<p>«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», огнетушители, находящиеся на объекте защиты, установлены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключая их падение или опрокидывание.</p>	
				<p>В нарушении п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в местах установки приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации</p>	<p>Установлена таблица с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации</p>
				<p>на пищеблоке часть производственных столов используется не по назначению, так на столе с маркировкой «куры» находится хлеб, на столе с маркировкой «рыба» находятся яблоки, что противоречит п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Приказ №13 от\взс от 02.03.2023 объявлено взыскание зам директора по ХЧ Бабкину Д.Е.</p>
				<p>...в холодильнике для хранения молочной продукции покрытие решёток частично отслоилось, имеются следы ржавчины, не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что противоречит п.2.9.СанПиН 2.3/2.4.3590- 20</p>	<p>Произведена замена решёток в холодильнике молочной продукции, акт о замене от 20.02.2023</p>
2	Прокуратура Багаевского района	Устранение нарушений требований федерального законодательства	26.04.2023г.	<p>В нарушении Федерального закона от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановление областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав от 14.07.2016 №2.3.-П/16</p>	<p>Приказ №31 от\взс от 28.04.2023 объявлено взыскание выговор: зам.директора по ВРР Петрищевой Е.В., воспитателю Осиповой Г.А., медсестре Малой Е.В., замечание – воспитателю Кучеренко</p>

					Н.А., воспитателю Шрейнер А.О. Приказ №43 отп\взс от 22.05.2023 г объявлено взыскание –замечание педагогу психологу Крициной Е.Н.
3	Прокуратура Багаевского района	Устранение нарушений требований федерального законодательства	26.07.2023г.	В нарушении ч.7 ст. 67 Федерального закона от 12.04.2010 №61- ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Не внесены сведения о перемещении каждой торговой единицы лекарственных препаратов для медицинского применения в федеральную государственную систему мониторинга	Приказ №99 отп\взс от 04.08.2023 г объявлено взыскание- замечание врачу-педиатру Субботина Н.А .
4	Прокуратура Багаевского района	Устранение нарушений требований федерального законодательства	24.11.2023г.	В нарушении п. «Д» ст. 24 Постановления правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий) , относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» отсутствует системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения.	Установлена система оповещения и управление эвакуацией (Акт проверки от 15.12.2023 от ОВО по Багаевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области).

Директор ГКУСО РО
Елkinsкого центра помощи детям



М.И. Галатова